

А К Т

о подключении (технологическом присоединении),  
содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и  
эксплуатационной ответственности сторон

" 01 " 04 2022г.

Акционерное общество «Газпром газораспределение Ленинградская область», именуемое  
в дальнейшем исполнителем, в лице директора Бауков Алексей Сергеевич,  
(фамилия, имя, отчество лица - представителя газораспределительной  
организации)

действующего на основании доверенности №57-04 от 26.04.2022г.  
(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и СНТ «Северная жемчужина»,

(полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество  
заявителя - физического лица)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице председателя СНТ Кудрина Андрея  
Валерьевича,

(фамилия, имя, отчество лица - представителя заявителя)

действующего на основании устава,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, оформили и подписали  
настоящий акт о том, что в соответствии с договором о подключении (технологическом  
присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения  
от 13.03.2020г. № 798-0209-20 (далее - Договор) произведено подключение  
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства (далее – ОКС),  
расположенного: жилая застройка, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, в р-  
не пос. Белоостров (кадастровый номер участка : 47:08:0103001:33,  
Ленинградская обл, Всеволожский р-н, в р-не пос. Белоостров (кадастровый  
номер участка : 47:08:0103001:4023), СНТ «Северная жемчужина» уч. 407 к  
сети газораспределения, расположенной в границах земельного участка заявителя.  
(наименование сети газораспределения (адрес))

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, в р-не пос. Белоостров (кадастровый номер участка : 47:08:0103001:4023), СНТ «Северная жемчужина» уч. 407

Характеристика газопроводов в точке подключения	Газопроводы	
	сеть газораспределения исполнителя (основного абонента) <sup>2</sup>	сеть газопотребления/газораспределения заявителя
Давление (МПа): расчетное: рабочее:	0,03 МПа	0,03 МПа, 0,005МПа
Способ прокладки	Подземный	Подземный, надземный
Наружный диаметр (мм)	90	32,25,20,15
Материал труб (сталь, полиэтилен, иное)	Полиэтилен	Полиэтилен, сталь
Характеристики выполненного присоединения (технологическое устройство, способ врезки)		Седловой отвод 90/32
Отключающие устройства	-----	КШИ 25ф
Размещение пункта редуцирования (указать: да, нет)	Нет	да
Длина (м)	-----	45,43

**Газоиспользующее оборудование заявителя:**

Порядковый номер	Наименование, тип, марка оборудования	Количество (штук)	Максимальный часовой расход газа (мощность)	
			куб. метров в час	тыс. куб. метров в год
1	Котёл 24 кВт	1	2,4	
2	ПГ-4	1	1,3	
	Итого	2	3,7	

Строительство сети газопотребления/газораспределения, осуществляемое в качестве мероприятий заявителем, выполнены ООО «СМК ГлавСтройМонтаж»;

(наименование подрядной организации)

Монтаж газового оборудования ОКС заявителя выполнен ООО «СМК ГлавСтройМонтаж»;

(наименование подрядной организации)

<sup>2</sup> Указывается газопровод основного абонента, когда подключение объекта капитального строительства производится по п.34 Правил подключения № 1314

Порядковый номер	Наименование, тип, марка оборудования	Количество (штук)	Максимальный часовой расход газа (мощность)	
			куб. метров в час	тыс. куб. метров в год

2. Сеть газопотребления, построенная на территории земельного участка заявителя по адресу: жилая застройка, Ленинградская обл. Всеволожский р-н, в р-не пос. Белоостров (кадастровый номер участка : 47:08:0103001:4023), СНТ «Северная жемчужина» уч. 407 включая газопровод подземный, надземный (нужное подчеркнуть), диаметр 32мм, 25мм, 20мм, 15мм давление 0,03МПа, 0,005МПа длина 45,43м и следующее газоиспользующее оборудование, присоединенное к сети газопотребления:

Порядковый номер	Наименование, тип, марка оборудования	Количество (штук)	Максимальный часовой расход газа (мощность)	
			куб. метров в час	тыс. куб. метров в год
1	Котёл 24 кВт	1	2,4	
2	ПГ-4	1	1,3	
	Итого	2	3,7	

**Заключение:**

1. Проектная документация (в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации) соответствует техническим условиям на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, являющимся неотъемлемой частью договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения от "13" марта 2020 г. №798-0209-20

2. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом заявителя.

3. Монтаж газоиспользующего оборудования выполнен в полном объеме в соответствии с проектом заявителя.

4. Сеть газопотребления и газоиспользующее оборудование к подключению (технологическому присоединению) готовы.

Подписи сторон  
(для договора с физическим лицом)

Исполнитель

Заявитель

Директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область в г. Всеволожске»

Председатель СНТ «Северная жемчужина»

Бауков Александр Сергеевич  
(фамилия, имя, отчество исполнителя)

Кулрин Андрей Валерьевич  
(фамилия, имя, отчество заявителя)

